



Перед судом предстанет прораб организации, обвиняемый в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть крановщицы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего старшего прораба ООО «Легос», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее крупный ущерб, а также по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что строительной организацией ООО «Легос» на площадке, расположенной в селе Новой Усмани Воронежской области, возводится десятиэтажный жилой дом. Для механизации работ по возведению вышеуказанного жилого дома между владельцем башенного грузоподъемного крана КБ-403 Б и строительной организацией ООО «Легос» заключен договор оказания услуг, в соответствии с которым владелец крана принимал на себя обязанности по поддержанию надлежащего технически исправного состояния предоставляемого крана, а ООО «Легос» обязано полностью осуществлять контроль за безопасной эксплуатацией крана и рельсовых путей на объекте в пределах своей компетенции в соответствии со СПиП и Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, а также выполнять весь комплекс работ по содержанию подкрановых путей крана в исправном состоянии.

Старший прораб ООО «Легос», достоверно зная, что ремонт не выполнил, а также не осуществил надлежащий контроль за состоянием кранового пути башенного грузоподъемного крана КБ-403Б, допустил эксплуатацию крана на неработоспособных крановых путях. Кроме того, он не обеспечил соблюдение крановщицей производственной инструкции, в частности допустил к управлению грузоподъемным краном находившуюся в состоянии алкогольного опьянения работницу, не прошедшую периодическую проверку знаний в установленные сроки. Впоследствии утром 15 января 2015 года 45-летняя женщина, управляя краном, подняла бадьи с раствором и включила передвижение крана. Одновременно с этим крановщица включила поворот башни, в результате чего стрела стала поворачиваться по часовой стрелке, переноса нагрузку от поднятого груза сначала на левую (по ходу движения крана) ходовую тележку крана, а затем по мере поворота на правую. Когда кран подъехал к краю кранового пути, то устройства предохранительных элементов кранового пути (выключающая линейка и тупиковые упоры) находились в неисправном состоянии и в нужный момент не сработали, что явилось причиной выезда крана на край кранового пути. Когда стрела крана оказалась над



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

правой ходовой тележкой крана и максимальная нагрузка стала приходиться на нее, рельса и бетонный лежень, на котором она была установлена, не выдержали нагрузки и произошел их излом по линии окончания опоры от уложенной под лежнем железобетонной плиты. Вследствие этого правая ходовая тележка крана «провалилась» в сторону переносимого груза и произошло падение крана. При этом женщина, находившаяся в кабине крана, получила травмы, не совместимые с жизнью.

В связи с повреждением башенного грузоподъемного крана КБ-403Б собственнику причинен материальный ущерб на сумму свыше 1,7 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 Декабря 2015

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1003572>